

**VERBALE DI SOPRALLUOGO N. AR1900209**

**IMPIANTO DEPURAZIONE PUBBLICA:**

**ID IMPIANTO: DP01817603**

Vidigulfo

, - 27018

**VIDIGULFO**

Aut. N° N. 13/2018-AQ del 08/06/2018

**Ricettore scarico** Roggia Prevosta

Rilasciato da:

Limiti di riferimento:

**SOGGETTO RESPONSABILE:**

(allegare eventuale delega)

Sig. Matteo Pezza

Nato a Pavia

Il 09/04/1976

Residente a Pavia

Via San Giovanni in Borgo

In qualità di Presidente Pavia Acque S.c.a.r.l.

Recapito comunicazioni

**PRESENTE ALL'ISPEZIONE:**

Sig. Maria Teresa Barbieri

Nata a Voghera

Il 24/01/1970

Residente a Pavia

Via Francana 7/h

Qualifica Tecnico ASM Pavia

In data **24/01/2019** dalle ore **11:00** alle ore **11:25** il/i sottoscritto/i **GHISONI VALERIA,**

**Andrea Persico** in servizio presso **ARPA DIPARTIMENTO DI PAVIA U.O. ATTIVITA'**

**PRODUTTIVE E CONTROLLI**

ha/hanno effettuato presso l'insediamento indicato, una verifica tecnico amministrativa sullo scarico di acque provenienti dall'insediamento sopra indicato, effettuando una o più delle seguenti tipologie di verifiche

☒ A - sopralluogo ispettivo di carattere generale

☐ B - verifiche delle modalità gestionali

☐ C - accertamento dell'osservanza delle prescrizioni autorizzative

☒ D - attività di misura degli scarichi di acque reflue

☐ E - verifiche tecniche dei parametri di processo rilevando quanto segue:

☐ F - verifiche di funzionalità

☐ G - valutazione esiti misure respirometriche ed osservazioni al microscopio sui fanghi attivi

☐ H - attribuzione e verifica dell'idoneità del sistema di rilevamento

☐ I - verifica dello stato del ricettore

Fascicolo n. 2019.7.54.16

In sede di ritiro del campione delle acque reflue, gli operatori del Dipartimento ARPA hanno prelevato per l'analisi chimica un campione medio composito delle ventiquattro ore dall'autocampionatore S.A.P. fisso, refrigerato e ponderato alla portata (250 ml/20 mc), sigillato il giorno precedente. Viene effettuato un prelievo di campione istantaneo presso lo scarico finale dell'impianto di depurazione per l'analisi tossicologica. Al momento del sopralluogo non si rilevano visivamente anomalie. La parte dichiara che la temperatura in uscita è di 10,7

Sono stati effettuati i seguenti prelievi:

**Matrice: ACQUE REFLUE - N. Aliquote: 0 - N. Verbale: 037505 - Pin: 1241**

Sono state effettuate le seguenti misure in campo:

| <u>CAS</u>                                           | <u>DESCRIZIONE PARAMETRO</u> | <u>UM</u> | <u>VALORE</u> | <u>NOTE</u> | <u>(*)</u> |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| (*) se misura effettuata da soggetto diverso da Arpa |                              |           |               |             |            |

**OSSERVAZIONI**

Una copia del presente verbale, redatto e firmato in forma digitale, viene rilasciata mediante inoltro tramite posta elettronica ordinaria.  
Il firmatario si fa carico di inoltrare copia al Soggetto Responsabile. Fatto, confermato letto e sottoscritto nella data e luogo di cui sopra.

**Firma dei/ verbalizzanti/e** ..... **Firma della parte**.....